

Odpowiedzi na pytania z dnia 22.01.2025 r. (Hala magazynowa)

1. W udostępnionej dokumentacji, Zamawiający zaprojektował bramy segmentowe EI60. Od naszego dostawcy dostaliśmy informacje, że po zmianie przepisów nie produkuje się bram segmentowych przeciwpożarowych. Żeby spełnić warunek ppoż. należałoby zamontować dwie bramy w jednym otworze, pierwsza zewnętrzna brama stalowa ppoż przesuwna oraz druga wewnętrzna brama segmentowa. Jakie rozwiązanie wykonawca ma przyjąć do wyceny?

Ad 1) Proszę o wycenę bram spełniających warunek EI60, sposób otwierania dowolnym, natomiast należy precyzyjnie go określić wraz z podaniem typu bramy.

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.01.2025 r. (Hala magazynowa)

1. W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem przetargowym dotyczącym budowy hali magazynowej chcielibyśmy zadać pytanie: - dla zaprojektowanego rozwiązania brak dostawcy bram, proszę o wskazania przez projektanta producenta bramy. - czy inwestor dopuszcza zniżenie światła przejazdu? - czy inwestor dopuszcza zastosowanie bramy ppoż rolowanej od zewnątrz a od wewnątrz segmentowej - czy inwestor dopuszcza montaż bramy ppoż rolowanej od wewnątrz i dołożenie dodatkowej konstrukcji za bramą w celu montażu bramy segmentowej? - czy inwestor dopuszcza zmianę kolorystyki bram

Ad 1) Proszę o wycenę bram spełniających warunek EI60, sposób otwierania dowolnym, natomiast należy precyzyjnie go określić wraz z podaniem typu bramy. Inwestor nie dopuszcza zniżenia światła przejazdu, kolorystyka bram bez zmian. Inwestor nie przewiduje montażu dwóch bram w jednym otworze- winna być zamontowana jedna brama spełniająca wymagania ppoż.