

Odpowiedzi na pytania z dnia 13.01.2025 r. (Adaptacja szklarni)

1. W Projekcie Technicznym przyjęto płyty warstwowe gr. 12 cm natomiast w przedmiarze płyty gr. 10 cm jakie grubości przyjąć do wyceny?

Ad 1) Proszę o wycenę gr. płyty wg projektu 12 cm

2. W Projekcie Technicznym przyjęto okna i Drzwi o odporności ogniowej EI60 w przedmiarze jako materiał wskazano okna i drzwi o odporności ogniowej EI30 - jakie przyjąć do wyceny?

Ad 2) Proszę o wycenę okna i Drzwi o odporności ogniowej EI60